ROZDZIELNICA R1



Numer obwodu	01	02	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55
Nazwa odbioru	Zasilanie	Ochrona przeciwporażeniowa	Oświetlenie	Oświetlenie	Oświetlenie awaryjne	Oświetlenie	Oświetlenie	Oświetlenie awaryjne	Oświetlenie	Oświetlenie awaryjne	Zasilanie gniazd F10	Zasilanie gniazd F11	Zasilanie gniazd F12	Zasilanie gniazd F13	Zasilanie gniazd F14	Zasilanie gniazd F15	Zasilanie gniazd F16	Zasilanie gniazd F17	Zasilanie gniazd F18	Zasilanie gniazd F19	Zasilanie gniazd F20	Zasilanie gniazd F21	Zasilanie gniazd F22	Zasilanie gniazd F23	Zasilanie gniazd F24	Zasilanie gniazd F25	Zasilanie gniazd F26	Zasilanie gniazd F27	Zasilanie gniazd F28	Zasilanie gniazd F29	Zasilanie gniazd F30	Zasilanie gniazd F31	Zasilanie gniazd F32	Zasilanie gniazd F33	Zasilanie gniazd F34	Zasilanie gniazd F35	Zasilanie gniazd F36	Zasilanie gniazd F37	Zasilanie gniazd F38	Zasilanie gniazd F39	Zasilanie gniazd F40	Zasilanie gniazd F41	Zasilanie gniazd F42	Zasilanie gniazd F43	Rezerwa	Rezerwa	Oświetlenie	Oświetlenie	Oświetlenie	obwód 3f	obwód 3f	obwód 3f	Kolumna medyczna	Kolumna medyczna	Kolumna medyczna
Moc zainstalowana [kW]	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Typ przewodu	YKY	---	N2XH-J	N2XH-J	N2XH-J	N2XH-J	N2XH-J	N2XH-J	N2XH-J	N2XH-J	N2XH-J	N2XH-J	N2XH-J	N2XH-J	N2XH-J	N2XH-J	N2XH-J	N2XH-J	N2XH-J	N2XH-J	N2XH-J	N2XH-J	N2XH-J	N2XH-J	N2XH-J	N2XH-J	N2XH-J	N2XH-J	N2XH-J	N2XH-J	N2XH-J	N2XH-J	N2XH-J	N2XH-J	N2XH-J	N2XH-J	N2XH-J	N2XH-J	N2XH-J	N2XH-J	N2XH-J	N2XH-J	N2XH-J	N2XH-J	N2XH-J	---	---	N2XH-J	N2XH-J	N2XH-J	N2XH-J	N2XH-J	N2XH-J	N2XH-J	N2XH-J	N2XH-J
Przekrój [mm²]	5x50	---	3x1,5	3x1,5	3x1,5/4x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5/4x1,5	3x1,5/4x1,5	3x1,5/4x1,5	3x4	3x4	3x4	3x4	3x4	3x4	3x4	3x4	3x4	3x4	3x4	3x4	3x4	3x4	3x4	3x4	3x4	3x4	3x4	3x4	3x4	3x4	3x4	3x4	3x4	3x4	3x4	3x4	3x4	3x4	3x4	3x4	3x4	3x4	3x4	---	---	3x2,5	3x2,5	3x2,5	5x4	5x4	5x4	5x4	5x4	5x4

ROZDZIELNICA R2



Numer obwodu	01	02	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	19	20	21	22
Nazwa odbioru	Zasilanie	Ochrona przeciwporażeniowa	Oświetlenie	Oświetlenie awaryjne	Oświetlenie awaryjne	Rezerwa	Rezerwa	Zasilanie gniazd F1	Zasilanie gniazd F2	Zasilanie gniazd F7	Zasilanie gniazd F8	Zasilanie gniazd F9	Zasilanie gniazd F10	Zasilanie gniazd F11	Rezerwa	Rezerwa	obwód 3f	obwód 3f	Kolumna medyczna	Wybór wodoklapów	Wybór wodoklapów
Moc zainstalowana [kW]	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Typ przewodu	YKY	---	N2XH-J	N2XH-J	N2XH-J	---	---	N2XH-J	N2XH-J	N2XH-J	N2XH-J	N2XH-J	N2XH-J	N2XH-J	---	---	N2XH-J	N2XH-J	N2XH-J	N2XH-J	N2XH-J
Przekrój [mm²]	5x16	---	3x1,5	3x1,5/4x1,5	3x1,5/4x1,5	---	---	3x4	3x4	3x4	3x4	3x4	3x4	3x4	---	---	5x4	5x4	5x4	5x2,5	5x2,5

er studio
PRACOWNIA PROJEKTOWA EWA STRYCZEK-SMOLAKOWSKA
ul. Jarzynowa 43, 52 - 214 Wrocław tel.: 601 708 708
www.er-studio.pl pracownia@er-studio.pl

temat: PROJEKT REMONTU ODDZIAŁU WEWNĘTRZNEGO I ENDOSKOPII
adres inwestycji: ZOZ OLAWA 2 PIĘTRO, UL.BACZYŃSKIEGO 1, 55-200 OLAWA
inwestor: ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W OLAWIE, UL.BACZYŃSKIEGO 1, 55-200 OLAWA

stadium: PROJEKT BUDOWLANY
branża: ELEKTRYCZNA
projektant: mgr inż. SŁAWOMIR PUCEK upr.nr 81/99/DUW podpis:
rysunek: SCHEMAT ROZDZIELNIC R1 I R2. numer: E-3
data: CZERWIEC 2022
skala: –