1.1. sala chorych
1.2. sala chorych
1.3. sala chorych
1.4. sala chorych
1.5. sala chorych
1.6. sala chorych
1.7. sala pooperacyjna
1.8. toaleta personelu
1.9. sala chorych
1.10. sala chorych
1.11. sala chorych
1.12. hol - dzienny pobyt
1.13. przyjęcia, wypisy
1.14. gab.ordynatora
1.15. sekretariat
1.16. sala chorych - VIP
1.17. sala chorych - VIP
1.18. sala zabiegowa
1.19. sala chorych
1.20. sala chorych
1.21. sala chorych
1.22. sala chorych
1.23. sala chorych VIP
1.24. mag.bielizny
1.25. mag.sprzętu med.
1.26. mag.sprzętu med.
1.27. sala chorych
1.28. sala chorych
1.29. sala chorych
1.30. łazienka niepełnosprawnych
1.31. brudownik
1.32. punk pielęgniarski
1.33. pok. pielęgniarek
1.34. przyg. leków
1.35. gab.diagnostyczno - zab.
1.36. sala chorych
1.37. sala chorych
1.38. pok. oddziałowej
1.39. sala odpraw
1.40. dyżurka lekarzy
1.41. pom.socjalne lekarzy
1.42. toaleta personelu
1.43. gab.pielęgniarki oddziałowej
1.44. gab.zabiegowy "brudny"
1.45. pom.gospodarcze
1.46. toaleta odwiedzających
1.47. kuchnia oddziałowa
1.48. kuchnia dla pacjentów
1.49. p.salowych i rezydentów
1.50. korytarz
etap I inwestycji
etap III inwestycji
etap II inwestycji
ROZDZIELNICA RP
ROZDZIELNICA RP1
ROZDZIELNICA RP2
ROZDZIELNICA RP3
ROZDZIELNICA RP4
ROZDZIELNICA RP5
ROZDZIELNICA R1-op
OZNACZENIA
– Projektowana rozdzielnica elektryczna
– Szafa zasil.-ster. w dostawie z urządzeniem
– Wypust połączeń wyrównawczych
– Koryto/ drabina kablowa
– Łącznik jednobiegunowy
– Łącznik jednobiegunowy IP44
– Łącznik jednobiegunowy
– Łącznik jednobiegunowy IP44
– Łącznik jednobiegunowy
– Łącznik jednobiegunowy IP44
– Gniazdo elektryczne 2P+Z 10A/16A
– Gniazdo elektryczne 2P+Z 10A/16A, IP44
– Gniazdo elektryczne CEE16A 5P, 400V, IP44
– Wypust zasilający
– Domofon
OZNACZENIE
RP – rozdzielnica pokojowa
R1 – rozdzielnica piętrowa nr 1
R2 – rozdzielnica piętrowa nr 1
UWAGI
1. W instalacjach należy stosować przewody na napięcie 450/750V i kable 0,6/1kV.
2. Wszystkie części przewodzące dostępne i obce należy połączyć z systemem połączeń wyrównawczych za pomocą przewodów HDTZ-K 6mm2.
3. Wszystkie przejścia przez strefy pożarowe wykonać odpowiednią masą ogniochronną o odporności nie mniejszej niż oddzielenie.
4. Przewody i kable prowadzić na korytkach kablowych dla ciągów wielokrotnych.
5. Po wykonaniu robót przeprowadzić pomiary sprawdzające i sporządzić protokół.
6. W ścianach monolitycznych przewody i kable zasilające gniazda i łączniki oświetlenia prowadzić w rurkach osadzonych w ścianie.
7. Rurki w ścianach monolitycznych układać od przestrzeni nad sufitem powieszonym do systemowej puszki do montażu gniazd i łączników.
8. Jeżeli nie podano inaczej łączniki oświetlenia instalować na wysokości 1,1m powyżej wykończonej posadzki, a gniazda elektryczne 0,3m powyżej wykończonej posadzki.
ŚCIANY MALOWANE NA KOLOR NCS PODANY NA BUDOWIE
ŚCIANY ISTNIEJĄCE
ŚCIANKI NOWOPROJEKTOWANE
ŚCIANKI I DRZWI ISTNIEJĄCE DO ROZBIÓRKI
OPRAWA NASTROPOWA LED HIGIENICZNA DO SAL CHORYCH
OPRAWA - PANEL LED 120x30cm DO SUFITÓW MODUŁOWYCH
OPRAWA WISZĄCA LED DO POKOI BIUROWYCH
OPRAWA NASTROPOWA DO POM. MAG., PORZĄDKOWYCH
OPRAWY NASTROPOWE - PLAFONY LED średnicy 24, 40, 60 cm
LAMPA WISZĄCA WISZĄCA DO POKOI PERSONELU
OPRAWA OKRĄGŁA LED HERMETYCZNA IP45 DO ŁAZIENEK
LISTWA LEDOWA UKRYTA ZA PORĘCZĄ NA WYS. 85cm
UWAGA: KOLOR OPRAW- BIAŁY, BARWA ŚWIATŁA- NATURALNA
er studio
PRACOWNIA PROJEKTOWA EWA STRYCZEK-SMOLAKOWSKA
ul. Jarzynowa 43, 52 - 214 Wrocław tel.: 601 708 708
www.er-studio.pl pracownia@er-studio.pl
temat: PROJEKT REMONTU ODDZIAŁU CHIRURGII SZPITALA W OŁAWIE
adres inwestycji: ZOZ OŁAWA 5 PIĘTRO, UL. BACZYŃSKIEGO 1, 55-200 OŁAWA
inwestor: ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W OŁAWIE, UL. BACZYŃSKIEGO 1, 55-200 OŁAWA
stadium: PROJEKT BUDOWLANY
branża: ARCHITEKTURA
projektant: mgr inż.arch. EWA STRYCZEK-SMOLAKOWSKA
rysunek: RZUT PARTERU
data: maj 2017
skala: 1:100
numer: A-2
stadium: PROJEKT BUDOWLANY
branża: ELEKTRYCZNA
rysunek: RZUT PARTERU - INSTALACJA GNIAZD
data: maj 2017
skala: 1:100
numer: E-02