



OZNACZENIA

- Projektowana rozdzielnica elektryczna
- Stała zasil.-ster. ★ dostawa z urządzeniem
- Pm – Wypust połączeń wyrównawczych
- Kanały/ drabina kablowa
- Łącznik jednobiegunowy
- Łącznik jednobiegunowy IP44
- Łącznik jednobiegunowy
- Łącznik jednobiegunowy IP44
- Łącznik jednobiegunowy
- Łącznik jednobiegunowy IP44
- Gniazdo elektryczne 2P+Z 10A/16A
- Gniazdo elektryczne 2P+Z 10A/16A, IP44
- Gniazdo elektryczne CEE16A 5P, 400V, IP44
- Wypust zasilający

OZNACZENIE

RP – rozdzielnica piętro
R1 – rozdzielnica piętrowa nr 1
R2 – rozdzielnica piętrowa nr 1

ŚCIANY MALOWANE NA KOLOR NCS PODANY NA RZUTACH

- ŚCIANY ISTNIEJĄCE
- ŚCIANY NOWOPROJEKTOWANE
- ŚCIANY I DRZWI ISTNIEJĄCE DO ROZBIÓRKI

- OPRAWA NASTROPOWA LED HIGIENICZNA DO SAL CHORYCH
- OPRAWA - PANEL LED 120x30cm DO SUFITÓW MODUŁOWYCH
- OPRAWA WISZĄCA LED DO POKOI BIUROWYCH
- OPRAWA NASTROPOWA DO POM. MAG., PORZĄDKOWYCH
- OPRAWY NASTROPOWE – PLAFONY LED średnicy 24, 40, 60 cm
- LAMPA OKRĄGŁA WISZĄCA DO POKOI PERSONELU
- OPRAWA OKRĄGŁA LED HERMETYCZNA IP45 DO KĄPIELI
- LISTWA LEDOWA UKRYTA ZA PORĘCZĄ NA WYS. 85cm

UWAGA: KOLOR OPRAW- BIAŁY, BARWA ŚWIATŁA- NATURALNA

UWAGI

1. W instalacjach należy stosować przewody na napięcie 450/750V i kable 0,6/1kV.
2. Wszystkie części przewodzące dostępne i obce należy połączyć z systemem połączeń wyrównawczych za pomocą przewodów H07Z-K 6mm2.
3. Wszystkie przejścia przez strefy pożarowe wykonać odpowiednią masą ogniodporną o odporności na ewakuację 60 oddzielenia.
4. Przewody i kable prowadzić na korytkach kablowych dla ciągów awaryjnych
5. Po wykonaniu robót przygotowalnych pomiary sprawdzające i sporządzić protokół.
6. W ścianach monolitycznych przewody i kable zasilające gniazda i łączniki oświetlenia prowadzić w rurkach osadzonych w ścianie.
7. Rurki w ścianach monolitycznych układać od przestrzeni nad sufitem powieszonym do systemowej puszki do montażu gniazd i łączników.
8. Jeżeli nie podano inaczej łączniki oświetlenia instalować na wysokości 1,1m powyżej wykończonej posadzki, a gniazda elektryczne 0,3m powyżej wykończonej posadzki.

er studio
PRACOWNIA PROJEKTOWA EWA STRYCZEK-SMOLAKOWSKA
ul. Jarzynowa 43, 52 - 214 Wrocław tel.: 601 708 708
www.er-studio.pl pracownia@er-studio.pl

temat:	PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA
adres inwestycji:	PROJEKT REMONTU ODDZIAŁU CHIRURGII SZPITALA IM. OLIMPII
inwestor:	ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ IM OLIMPII, UL.BACZYŃSKIEGO 7, 55-220 OLAWA
stadium:	PROJEKT BUDOWLANY
branża:	ARCHITEKTURA
projektant:	mgr inż.arch. EWA STRYCZEK-SMOLAKOWSKA upr.nr 12/89/DOŚ/WR podpis
rysunek:	RZUT PARTERU
data:	maj 2017
skala:	1:100

A-2

er studio
PRACOWNIA PROJEKTOWA EWA STRYCZEK-SMOLAKOWSKA
ul. Jarzynowa 43, 52 - 214 Wrocław tel.: 601 708 708
www.er-studio.pl pracownia@er-studio.pl

temat:	PROJEKT REMONTU ODDZIAŁU CHIRURGII SZPITALA IM. OLIMPII
adres inwestycji:	220 OLAWA 5 PIĘTRO, UL.BACZYŃSKIEGO 7, 55-220 OLAWA
inwestor:	ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ IM OLIMPII, UL.BACZYŃSKIEGO 7, 55-220 OLAWA
stadium:	PROJEKT BUDOWLANY
branża:	ELEKTRYCZNA
projektant:	mgr inż.ELŻBIETA PUCEK upr. nr 61/89/DOŚ/WR podpis
rysunek:	RZUT PARTERU - INSTALACJA OŚWIETLENIOWA
data:	maj 2017
skala:	1:100

E-01