



Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie

ul.K.K.Baczyńskiego 1

55-200 Oława

REGON: 000306816 NIP: 912-16-50-658

tel.: +48 (71) 301-13-11

fax.: +48 (71) 301-13-12

www.zozolawa.wroc.pl

Oława, dn. 09.11.2018r.

ZOZ/DZP/PN/32/18

Odpowiedzi na pytania

Zgodnie z art.38 ust. 1, 2 i 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie udziela odpowiedzi na następujące zapytania, dotyczące przetargu nieograniczonego na **Wykonanie drzwi, kurtyny powietrznej oraz klimatyzacji na SOR, znak sprawy ZOZ/DZP/PN/32/18**

Pytanie nr 1,

Czy zasilanie do drzwi automatycznych i kurtyny będzie wyprowadzone przez Zamawiającego? Jeśli nie, a należy do zakresu Wykonawcy proszę o podanie odległości od miejsca przyłączeni do miejsca instalacji urządzeń. Czy wykonanie tego zakresu wymaga uzgodnień z innym zarządzającym w obiekcie?

Odpowiedź: Zasilanie leży po stronie wykonawcy. Odległość od rozdzielni elektrycznej to ok. 30 m. Wykonanie tego zakresu wymaga uzgodnienia z elektrykiem ZOZ w Oławie.

Pytanie nr 2,

Z uwagi na wymagania ze strony Zamawiającego częściowego zabudowania kurtyny- montażu między stopem, a sufitem podwieszanym, proszę o informację czy Zamawiający wyraża zgodę na zainstalowanie w suficie podwieszanym min 2 kratek, zapewniającym wymianę powietrza dla kurtyny?

Odpowiedź: Kurtyna nie musi być zabudowana. Wybór rodzaju montażu leży po stronie Wykonawcy. Zamawiający wyraża zgodę na montaż kratek.

Pytanie nr 3,

Czy kratki te mają być ze stali nierdzewnej lub innego, proszę wskazać jakiego materiału?

Odpowiedź: Jeżeli zaistnieje potrzeba montażu kratek, to powinny one być wykonane ze stali nierdzewnej.

Pytanie nr 4, Jaka jest odległość strop-sufit podwieszany.?

Odpowiedź: Około 77 cm.

Pytanie nr 5, Czy drzwi automatyczne będą na drodze ewakuacyjnej i czy mają spełniać taką funkcję?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 6, Czy drzwi mają mieć sterowanie z innego miejsca niż w bezpośredniej przy urządzeniu?

Odpowiedź: Bezpośrednio przy urządzeniu.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Z-CA DYREKTORA
ds. Ekonomiczno-Administracyjnych
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oławie
mgr Anna Kotala

Dyrektor - +48 (71) 301-13-13

301-13-14 Kadry - +48 (71) 301-13-25

Pielęgniarka naczelną - +48 (71) 301-13-91

Centrala - +48 (71) 301-13-00

Księgowość - +48 (71) 301-13-19

Zaopatrzenie - +48 (71) 301-13-17

Plac - +48 (71) 301-13-16

Organizacja i Zarządzanie - +48 (71) 301-13-15

Zamówienia Publiczne - +48 (71) 313-26-38Z-ca dyrektora - +48 (71)

Rozliczenia i Statystyka - +48 (71) 301-13-28

Informatyk - +48 (71) 301-13-28