



## Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie

ul.K.K.Baczyńskiego 1

55-200 Oława

REGON: 000306816 NIP: 912-16-50-658

tel.: +48 (71) 301-13-11

fax.: +48 (71) 301-13-12

www.zozolawa.wroc.pl

Oława, dn. 09.11.2018r.

ZOZ/DZP/PN/32/18

### Odpowiedź na pytanie

Zgodnie z art.38 ust. 1, 2 i 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)  
Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie udziela odpowiedzi na następujące zapytania, dotyczące przetargu nieograniczonego na **Wykonanie drzwi, kurtyny powietrznej oraz klimatyzacji na SOR, znak sprawy ZOZ/DZP/PN/32/18**

#### Pytanie nr 1,

Czy kabel zasilający ok. 30mb od rozdzielni będzie mógł być ułożony w istniejących korytach instalacyjnych czy należy prowadzenie wykonać powierzchniowo w korytkach?

**Odpowiedź:** kabel należy przeprowadzić w korytach instalacyjnych- peszlach w przestrzeni międzysufitowej.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Z-CA DYREKTORA  
ds. Ekonomiczno-Administracyjnych  
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oławie  
*mgr Anna Kotala*